



Ticket TK-0010: Fehlstelle Dachabdichtung Achse 3

Typ:	Mangel
Status:	In Bearbeitung
Priorität:	Hoch
Projekt:	Logistikhalle Voss
Verantwortlich:	Thomas Becker
Zuständig extern:	Dachdeckerei Schulz
Melder:	Thomas Becker
Gewerk:	Dach
Ort:	Dach Achse 3/D
Fällig:	28.09.2026
Erstellt:	16.09.2026
Tags:	Abnahme, NU

Beschreibung


Bei der Abnahmevorbegehung wurde eine offene Naht an der Attika festgestellt. Dachdeckerei Schulz zur Nachbesserung aufgefordert.

Planverortung



Ausschnitt

Fotos



Fehlstelle Dachabdichtung.jpg

Kommentare (1)

Autor	Datum	Kommentar
Max Mustermann	20.09.2026	Schulz kommt Montag mit zwei Mann, Nachbesserung ca. 1/2 Tag.